

Załącznik nr 1
do zaproszenia ofertowego

Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy przedstawia poniżej zestawienie wyposażenia instalacji wczesnego wykrywania pożaru SAP zainstalowanych w obiektach Pływalni „WODNIK”, przy ul. Gen. R. Abrahama 10 i w Środowiskowej Hali Sportowej „SASKA”, przy ul. Angorskiej 2.

Zestawienie elementów znajdujących się w obiekcie hali „SASKA”

L.p.	Wyszczególnienie	Symbol katalogowy	Ilość	Uwagi
1	Centrala sygnalizacji pożaru	CSP-38	1	Aritech
2	Bateria akumulatorów w obudowie	12V/17Ah	2	Kobe
3	Czujka dymu	DIO-37	159	Polon Alfa
4	Czujka dymu	DOR-35	67	Polon Alfa
5	Gniazdo czujek	G-38A	226	Polon Alfa
6	Izolator zwarć	IZW38	3	Polon Alfa
7	Adapter	ADC-38	3	Polon Alfa
8	Ręczny ostrzegacz pożaru wewnętrzny adresowalny	ROP-38A	20	Polon Alfa
9	Wskaźnik zadziałania	WZ-31	50	Polon Alfa
10	Przewód teletechniczny IOOnF	YnTSYekw1x2x1,0	2400	Ożarów
11	Przewód elektroenergetyczny	YDY 3x1,5	20	Ożarów
12	Rurka instalacyjna	RL22	1650	Zielonka
13	Rurka instalacyjna	RI28	320	Zielonka

Zestawienie elementów znajdujących się w obiekcie pływalni „WODNIK”

L.p.	Umiejscowienie	Urządzenie	Typ	Ilość
1	Podziemie 131	Czujka OT	761373	84
		Czujka O	761371	4
		ROP	761771	7
2	Parter 132	Czujka OT	761373	36
		ROP	761771	4
3	Piętro 133	Czujka OT	761373	16
		Czujka TD	761271	2
		ROP	761771	2

Razem czujek sygnalizacyjnych pożarowych:

- | | |
|---|----------|
| 1. Zintegrowana czujka dymu i temperatury | 136szt., |
| 2. Czujka dymu optyczna | 4 szt., |
| 3. Czujka temperatury różnicowa | 2 szt., |
| 4. Ręczny ostrzegacz pożarowy | 13 szt., |

Inne urządzenia:

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Centralaessertronic®8007 z modułami | 1 szt. (1x4, przek. 2x pętla), |
| 2. Wskaźnik zadziałania | 15 szt. |
| 3. Gniazdo czujki | 110 szt. |
| 4. Gniazdo czujki z izolatorem zwarć | 32 szt. |

Termin składania ofert upływa 07.12.2017 r. o godz. 10.00

Oferty można składać na:

1. adres: OSiR Dzielnicy Pr. Płd. m. st. Warszawy, ul. Siennika 40, 04 393 Warszawa
2. e-mail: sekretariat@osir.waw.pl
3. Dodatkowych informacji udziela p. Wojciech Odolczyk - tel.: 22 610 12 85 wew. 110..