

Oferta cenowa na świadczenie usługi serwisowania i konserwacji będzie dotyczyła n/w następujących obiektów basenowych w Warszawie w 2019 roku:

1). Pływalni „Wodnik” przy ul. Gen Romana Abrahama 10, gdzie przegląd konserwacyjny będzie dotyczył urządzeń węzła cieplnego i obejmie zakres czynności:

- a. Sprawdzenie szczelności w instalacji sieci węzła, zaworach, odpowietrznikach itp.,
- b. Kontrola pracy pomp obiegowych i cyrkulacyjnych,
- c. Czyszczenie filtrów i odmulaczy,
- d. Czyszczeniem odmulaczy z rozebraniem i ponownym złożeniem w czasie przerwy technologicznej,
- e. Kontrola i regulacja ciśnień urządzeń technologicznych węzła,
- f. Kontrola i korygowanie nastaw urządzeń automatycznej regulacji (dla układu co, cwu, ct i c.bas)
- g. Wykonywanie drobnych napraw wynikające z bieżącej eksploatacji, których czas wykonania nie przekracza 1 godziny, a wartość zużytych materiałów jest niższa niż 30,- zł,
- h. Przegląd będzie zakończony protokołem z oceną dalszej pracy węzła.

2). Pływalni „Szuwarek” przy ul. Kwatery Głównej 13, gdzie przegląd konserwacyjny będzie dotyczył urządzeń kotłowni olejowej (kocioł De Dietrych GTE12S Diematic-m Delta członowy o mocy 696 kW z palnikiem De Dietrych M 42-5 S) i obejmie zakres czynności:

- a. Sprawdzenie szczelności w instalacji sieci węzła, zaworach, odpowietrznikach itp.,
- b. Kontrola pracy pomp obiegowych i cyrkulacyjnych,
- c. Czyszczenie filtrów i odmulaczy,
- d. Czyszczeniem odmulaczy z rozebraniem i ponownym złożeniem w czasie przerwy technologicznej,
- e. Kontrola i regulacja ciśnień wszystkich urządzeń technologicznych kotłowni,
- f. Kontrola i korygowanie nastaw urządzeń automatycznej regulacji (dla układu co, cwu, ct i c.bas)
- g. Kompleksowy przegląd-czyszczenie i regulacja kotła w czasie rocznych przerw technologicznych.
- h. Czyszczenie i regulacja kotła potwierdzone będzie wydrukiem parametrów spalania,
- i. Inne czynności kontrolno-konserwatorskie, dla utrzymania prawidłowej pracy kotłowni, których czas wykonania nie przekracza 1 godziny, a wartość zużytych materiałów jest niższa niż 30,- zł,
- j. Przegląd będzie zakończony protokołem z oceną dotyczącą dalszej pracy kotła wraz z urządzeniami kotłowni.

Dla warunków serwisowania prosimy o podanie czasu reakcji w wypadku zgłoszenia wystąpienia awarii oraz podanie kosztów związanych z tymi usługami.

Czas reakcji -godzin,
Koszt związany z usługą -zł.